

Abrechnungsbrennwert nach G 685

Brennwertveröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV

Jahr	Monat	Gasbeschaffenheit	Brennwert Hon [kWh/m ³]	Normdichte Rhon [kg/m ³]	co ² -Gehalt co ² [mol-%]
2019	01	H-Gas	11,275	0,7510	0,541
2019	02	H-Gas	11,290	0,7540	0,655
2019	03	H-Gas	11,278	0,7560	0,75
2019	04	H-Gas	11,299	0,7560	0,726
2019	05	H-Gas			
2019	06	H-Gas			
2019	07	H-Gas			
2019	08	H-Gas			
2019	09	H-Gas			
2019	10	H-Gas			
2019	11	H-Gas			
2019	12	H-Gas			

Die monatliche Aufstellung gilt nur für das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Bad Bramstedt NETZ GmbH.