

Abrechnungsbrennwert nach G 685

Brennwertveröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV

Jahr	Monat	Gasbeschaffenheit	Brennwert Hon [kWh/m ³]	Normdichte Rhon [kg/m ³]	co ² -Gehalt co ² [mol-%]
2020	01	H-Gas	11,252	0,7492	0,438
2020	02	H-Gas	11,251	0,7454	0,377
2020	03	H-Gas	11,262	0,7471	0,417
2020	04	H-Gas	11,263	0,7461	0,430
2020	05	H-Gas	11,268	0,7465	0,454
2020	06	H-Gas	11,265	0,7463	0,432
2020	07	H-Gas	11,272	0,7477	0,463
2020	08	H-Gas			
2020	09	H-Gas			
2020	10	H-Gas			
2020	11	H-Gas			
2020	12	H-Gas			

Die monatliche Aufstellung gilt nur für das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Bad Bramstedt NETZ GmbH.