

# Veröffentlichungsdaten Geschäftsjahr 2017\*

Netzebene	StromNEV	StromNZV	MS	MS/NS	NS	Einheit
Jahreshöchstlast		§ 17 Abs. 2 Nr. 1	9.583	6.166	6.035	kW
Summe der Netzverluste		§ 17 Abs. 2 Nr. 2	399.747	329.415	665.165	kWh/a
Höchstentnahmelast		§ 17 Abs. 2 Nr. 5	8.944	6.166	5.781	kW
Bezug aus vorgelagerter Netzebene		§ 17 Abs. 2 Nr. 5	40.881.209	29.380.320	26.825.386	kWh/a
Durchschnittsverluste je Netzebene	§ 10 Abs. 2		0,75	1,12	2,23	%
Stromkreislänge - Kabel	§ 27 Abs. 2 Nr. 1		50,540		191,850	km
Stromkreislänge - Freileitungen	§ 27 Abs. 2 Nr. 1		0,000		0,000	km
installierte Leistung	§ 27 Abs. 2 Nr. 2	Ortsnetz:	30.200,00 kVA	Letztverbraucher:	19.100,000 kVA	
entnommene Jahresarbeit	§ 27 Abs. 2 Nr. 3		53.053.829	29.050.905	29.164.118	kWh/a
Anzahl der Entnahmestellen	§ 27 Abs. 2 Nr. 4		20	11	8.116	Stück
Einwohnerzahl	§ 27 Abs. 2 Nr. 5				14.139	Stück
Flächen versorgte	§ 27 Abs. 2 Nr. 6				7,68	km <sup>2</sup>
Flächen geografische	§ 27 Abs. 2 Nr. 7				24,14	km <sup>2</sup>

Netzebene	StromNZV	MS	MS/NS	NS	Einheit
Summe Einspeisungen	§ 17 Abs. 2 Nr. 6	12.572.368		0	3.003.897 kWh/a

Netzebene	StromNZV	HS/MS	MS	MS/NS	NS	Einheit
Summe Rückspeisungen	§ 17 Abs. 2 Nr. 6		0	0	0	0 kWh
Differenzbilanzierung	§ 12 Abs. 3 S. 3	-1				kWh

Netzebene	StromNEV	StromNZV	Menge	Einheit	Preis	Einheit
Netzverluste Teilmenge 1		§ 17 Abs. 2 Nr. 7	1.394.328	kWh/a		3,7 ct/kWh
Netzverluste Teilmenge 2		§ 17 Abs. 2 Nr. 7		kWh/a		ct/kWh
Netzverluste Teilmenge 3		§ 17 Abs. 2 Nr. 7		kWh/a		ct/kWh
Netzverluste Teilmenge 4		§ 17 Abs. 2 Nr. 7		kWh/a		ct/kWh
durchschnittliche Beschaffungskosten	§ 10 Abs. 2					3,7 ct/kWh

\* Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.